

Wolu-Inter-Quartiers ASBL  
Avenue du Capricorne, 1A - 1200 Woluwe-Saint-Lambert  
T : 02/762 39 44 – courriel : info@wiq.be  
N° d'entreprise : 0452667029 – Argenta BE77 9795 4933 4142



Woluwe-Saint-Lambert, le 15/01/2026

Collège des Bourgmestre et Échevins  
Hôtel Communal de Woluwe-Saint-Lambert  
Avenue Paul Hymans, 2  
1200 Woluwe-Saint-Lambert

Concerne : Demande de permis d'urbanisme concernant le bien situé av. Albert-Elisabeth, 34  
réf. [18/PU/2001487](#).

Madame, Monsieur,

Nous souhaitons vous faire part de nos remarques concernant ce dossier.

Le placement à régulariser de la pompe à chaleur ne nous semble pas adéquat. En effet, étant situé à moins de 50cm de la limite mitoyenne et fixée directement sur le mur mitoyen, le risque de nuisance sonore et de vibration est trop important. Ajoutons également que l'appareil dépasse le mur mitoyen.

Nous souhaitons que la commission de concertation envisage le déplacement de la PAC vers un endroit plus propice ou la pose d'un caisson et de fixations assurant la réduction du bruit et des vibrations.

Nous ne souhaitons pas être convoqués à la commission de concertation qui traitera de ce dossier.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à notre sincère considération.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nicolas Moulin".

Nicolas Moulin,  
Pour Wolu-Inter-Quartiers